

冷却設備・排ガス処理設備に堆積した煤塵除去の年月日、及び保管施設清掃年月日

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和5年度	24日	22日	26日	24日	28日	25日	23日	27日	25日	22日	26日	25日
令和6年度	15日	27日	24日	22日	26日	24日	28日	25日	23日	27日	25日	24日
令和7年度	28日	26日	23日	28日	25日	22日	27日	25日	22日	26日		
令和8年度	27日											

排ガス中のダイオキシン類及び煤煙濃度

採集年月日			R5年4月4日	R5年10月3日	R6年4月4日	R6年10月8日	R7年4月3日	R7年10月3日
結果を得られた年月日			R5年4月28日	R5年11月7日	R6年4月19日	R6年10月24日	R7年5月7日	R7年10月29日
採集位置			誘引ファン出口	誘引ファン出口	誘引ファン出口	誘引ファン出口	誘引ファン出口	誘引ファン出口
項目	単位	基準値						
硫黄酸化物	volppm	546	2	1未満	1未満	15	1未満	9
煤塵	g/m ³ N	0.20	0.002	0.004	0.003	0.011	0.004	0.003
塩化水素(O ₂ 12%)	mg/m ³ N	700	3	55	27	19	14	31
窒素酸化物(O ₂ 12%)	volppm	250	85	110	66	67	120	140
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	10	1.2	—	1.2	—	0.41	—

